

ОБРАЗЕЦ - ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА 7.1.1

„БУЛЕЛЕКТРИКС“ ООД
[наименование на кандидата]

Технически данни и характеристики на предлаганите електромерни табла ТЕПО
За **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ IV**

Данни за кутията

№	Характеристики	Мерна единица	Предложение
1	Производител, тип	-	SAKS-POL Sp. J, OT 45S
2	Място на производство (държава)	-	Полша
3	Обозначение на производителя	-	Да
4	Основен стандарт	-	БДС EN 60439-1 БДС EN 60439-5 БДС EN 60068-2-5
5	Характеристики на изолационния материал	-	Стъклонапълнен полиестер
6	Цвят на кутията	RAL	RAL 7035
7	Степен на защита след монтаж и присъединяване	IP	44
8	За експлоатация при температура на околната среда	С°	-25 до +50
9	Устойчивост на удар	IK	10
10	Категория на горимост	-	FH 2
11	Тип на бравата на външната врата, производител	-	Тристранна едноходова брава SAKS-POL Sp. J, Полша
12	Монтажна плоча- материал тип, производител	-	PVC плоча, Quinn Plastics GmbH, Германия
13	Категория на горимост на монтажната плоча	-	V-0
14	Щуцери- тип и производител	-	PG 29/36, Ortac
15	Диапазон на присъединяваните кабелни сечения	-	PG 29 PG 36
16	Категория на горимост на щуцерите	-	V-0
17	Маса без оборудване	kg	8
18	Маса с оборудване	kg	13

Да се отбележат: Производител и страна на произход.

Производител на кутията: SAKS-POL Sp. J, Полша

Производител на електромерно табло тип ТЕПО: Булелектрикс ООД, гр. Бургас

Дата: 12.03.2015 год.

Град: Бургас


Годор Златаров
(подпис и печат)
Бургас
„БУЛЕЛЕКТРИКС“ ООД

Име и подпис(и печат) на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).

ОБРАЗЕЦ - ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА 7.1.2

„БУЛЕЛЕКТРИКС“ ООД
[наименование на кандидата]

Технически данни и характеристики на предлаганите електромерни табла ТЕПО
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ I - XI включително

Данни за хоризонтален триполюсен разединител с предпазители

№	Характеристика		Предложение
1	Производител, тип		APATOR S.A., RBK 00/ 2
2	Място на производство (държава)		Полша
3	Основен стандарт		БДС EN 60947-1 БДС EN 60947-3 БДС EN 60269-2-1
4	Номинално напрежение (V)		690
5	Номинално изолационно напрежение: U_i	V	1000
6	Електрическа якост на изолацията. Издържано импулсно напрежение $U_{imp} \geq \dots$	kV	8/12
7	Номинален ток	A	160/400
8	Максимална изключвателна способност: I_{cu}	kA	100
9	Работна изключвателна способност I_{cs}	kA	100
10	Номинален ток на термична устойчивост I_{cw}	kA	100
11	Клас, съгласно EN 60947-3	-	AC 22/23
12	Механична износоустойчивост, к.ц.	бр.	1600/1000
13	Електрическа износоустойчивост, к. ц.	бр.	200
14	Номинална разсейвана мощност	W	12/45
15	Диапазон на сеченията и вид на жилата на кабелите за присъединяване	mm ²	1,5÷35/35-240 (300)
16	Сила за включване	N	190/250
17	Тегло	kg	~ 0,65/3
18	Гаранционен срок	Месеци	36

Дата: 12.03.2015 год.
Град: Бургас

„БУЛЕЛЕКТРИКС“ ООД
Бургас
Тодор Златаров
(подпис и печат)

Име и подпис(и печат) на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).