

ПРОТОКОЛ

Днес 08.07.2019 г., в 13:30 часа, гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" № 258, Варна Тауърс зала Г1205 , Комисия в състав:

Председател на комисията:

Цветан Александров Зирков – Специалист доставки;

Членове:

Димитър Георгиев Григоров – специалист РМС;

Живко Стефанов Стефанов – Н-к отдел ТС;

Борислав Николаев Борисов – Специалист доставки;

Антоанета Банкова Мянкова – Юрисконсулт,

се събра да разгледа техническото становище на техническите лица в комисията по подадените технически оферти в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: „**Доставка на маслонапълнени разпределителни трансформатори за нуждите на Електроразпределение Север АД**“ и реши от кандидатите в процедурата да се изиска следното:

1. ЕЛ ГРИД ООД, гр София:

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, кандидатът следва да представи допълнителни документи в следния смисъл:

1. Да се посочи произхода, марката и вида на вложените материали: изолатори, термометър, нивопоказател;
2. Информация за трансформатори 630kVA и 1000 kVA: марка и техническо описание на комбинирана газова защита;
3. Диаграма на налягането на маслото във функция от температурата за херметичните трансформатори.

2. Леми Трафо ЕАД, гр. Перник:

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, кандидатът следва да представи допълнителни документи в следния смисъл:

1. Диаграма на налягането на маслото във функция от температурата за херметичните трансформатори;
2. Да се посочи типа на изолаторите СрН;

От Техническото предложение не става ясно дали предложенията от толеранс на отклонение на ел. загуби в трансформаторите отговаря на изискванията на Възложителя посочени в т.4.1.14 от Техническата спецификация.

В тази връзка следва да се представят разяснения: Какъв е гарантирания толеранс на отклонение на ел. загуби в трансформаторите.

3. АБС Минел България ЕООД, гр. София:

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, кандидатът следва да представи допълнителни документи в следния смисъл:

1. Диаграма на налягането на маслото във функция от температурата за херметичните трансформатори;

4. Тилком ООД, гр. София:

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, кандидатът следва да представи допълнителни документи в следния смисъл:

1. Произхода, марката и вида на вложените материали: изолатори, термометър, нивопоказател;
2. Информация за трансформатори 630kVA и 1000 kVA: марка и техническо описание на комбинирана газова защита;
3. Диаграма на налягането на маслото във функция от температурата за херметичните трансформатори;
4. Декларация за електромагнитна съвместимост на български език.

5. ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, гр Варна:




На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, кандидатът следва да представи допълнителни документи в следния смисъл:

1. Да се посочи произхода, марката и вида на вложените материали: изолатори, термометър, нивопоказател;
2. Да се представи информация за трансформатори 630kVA и 1000 kVA: марка и техническо описание на комбинирана газова защита;
3. Диаграма на налягането на маслото във функция от температурата за херметичните трансформатори.

Разяснения в следния смисъл:

По какъв начин посочения от кандидатът в техническото му предложение положителен толеранс на отклонение на ел. загуби в трансформаторите от + 15% отговаря на изискванията на Възложителя посочени в т.4.1.14 от Техническата спецификация?

С това работата на комисията приключи и си взе решение следващото заседание да се проведе след получаване на допълнителните документи и разяснения.

Подпись	1.....  2.....  3.....  4.....  5..... 
Запличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП.	