

## ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

**ОБЕКТ:** Теренно отводняване и вертикална планировка в УПИ V-840, кв. 132, по плана на 7-ми м.р. (идентично с ПИ 10135.1506.927), ул. Девня №2, гр. Варна

**ЧАСТ:** Електро

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

**ПОРЪЧКА:** 4530003678/17.04.2015г.

Проектант:

/инж. Ст. Стоянов/

Възложител:

/ /

**СЪГЛАСУВАЛИ:**

Геодезия:

/инж. Р. Златев/

ВиК:

/инж. К. Караиванова/

СК:

/инж. Ж. Златев/

Варна, 2015г.



# УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 11402

Важи за 2015 година

**ИНЖ. СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ СТОЯНОВ**

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН  
МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

**ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР**

включен в регистъра на КИИП за лица с пълна проектантска правоспособност  
с протоколно решение на УС на КИИП 23/20.03.2006 г. по части:

ЕЛЕКТРИЧЕСКА

Председател на РК

инж. Р. Иванов



Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев



№ 281524892486150250449

## В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО

„ЗК Олимпик – клон България”, съгласно Общите условия по застраховка „Професионална отговорност” и Специални условия “Професионална отговорност на лицата по чл.171 на закона за устройство на територията” и срещу заплащане на договорената премия приема да застрахова:

<b>Застрахован:</b>	Име:	СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ СТОЯНОВ		
	ЕГН / ЕИК: 7909161043	Тел.: 0888900552	E-mail:	
	Адрес:	гр. Варна кв. Възраждане бл. 60 ап.114 вх.5		
	Представявано:	Документ № 11402		
<b>Професионална дейност на Застрахования :</b>	<input type="checkbox"/> строител <input checked="" type="checkbox"/> проектант <input type="checkbox"/> консултант <input type="checkbox"/> лице, упражняващо строителен надзор <input type="checkbox"/> лице, упражняващо технически контрол по част "Конструктивна" <input type="checkbox"/> друга дейност			
<b>Застрахователно покритие:</b>	Съгласно Общите условия по застраховка "Професионална отговорност" и Специални условия "Професионална отговорност на лицата по чл. 171 от ЗУТ"			
<b>Предмет на застраховката</b>	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерните действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод на осъществяване на професионалната му дейност.			
<b>Срок на застраховката</b>	12 месеца начало 00:00 часа на 25/07/2015 г. край 24:00 часа на 24/07/2016 г.			
<b>Самоучастие на Застрахования:</b>	Застрахования участва в обезщетението на всяка причинена вреда, като поема за своя сметка 10% от размера на щетата, но не по-малко от .....лв.			
<b>Лимити на отговорност:</b>	За едно събитие                  100 000 лева Агрегатен лимит                 200 000 лева			
<b>Ретроактивна дата:</b>	от ...../...../201...г			
<b>Премия:</b>	Застрахователна премия: 200 лв. Данък 2%: 4 лв. Дължима застрахователна премия с включен данък: 204 лв., (словом: Двеста и четири лв )			
<b>Начин на плащане на премията:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> еднократно <input type="checkbox"/> разсрочено <input type="checkbox"/> бр. вноски както следва: Падеж.                  Премия                  Данък 2%                  Обща премия I-ва вноска II – ра вноска III- та вноска IV- та вноска			
<b>Специални договорености:</b>	Застрахованият следва да уведоми Застрахователя при настъпване на обстоятелство, което е основание за увеличаване на минималните лимити на отговорност в срок от 30 /тридесет/ дни от промяната, за издаване на анекс кам полицата.			
<b>Прекратяване на застраховката:</b>	При неиздължаване на разсрочените вноски в указания в полицата срок, Застрахователният договор се прекратява на 15-ия ден след датата на падежа на разсрочената вноска, съгласно чл. 202, т. 1 от Кодекса на застраховане.			
<b>Декларации на Застрахования:</b>	Запознат съм с Общите и специални условия по застраховката и ги приемам. Давам съгласие „ЗК ОЛИМПИК – КЛОН БЪЛГАРИЯ“, да обработва личните ми данни, както и данните на лицата, обявени в полицата, съгласно Закона за защита на личните данни.			
<b>Полицата е издадена в</b>	Два екземпляра за всяка от страните.			
<b>Дата на издаване:</b>	21.07.2015	<b>Издадена от:</b>	Силистра	

## ЗАСТРАХОВАН:

**ЗАСТРАХОВАТЕЛ:**



Енерго-Про Мрежи АД  
Варна

Стр.: 1

СПАТО ООД  
НАЙДЕН РАЙКОВ 3  
ВАРНА  
Телефон:  
Идентифик.номер: 200195100

Ваш номер доставчик при нас  
1000006577  
Лице за контакт (Доставчик)  
Станислав Стоянов  
0888 900 552

Доставете на:

Енерго-Про Мрежи АД  
9009 Варна  
бул. Владислав Варненчик 258

Енерго-Про Мрежи АД

## Договор

Номер/дата на договор  
4530003678 / 17.04.2015  
Наша референция:

Лице за контакти (Търговски въпроси)  
Златка Георгиева/0886 627 602  
Наш номер тел / факс  
052 660 521/052 660 855  
Лице за контакт (Техн.въпроси)  
Ивайло Янчев - 0886/850 266  
Наш идентифик.номер ДДС  
BG104518621

Период:  
Валидно от:17.04.2015 до: 17.10.2015

Валута BGN

Днес, в гр. Варна между:

"ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9009, район Владислав Варненчик, бул. Владислав Варненчик № 258, Варна Тауърс - Е, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 104518621, представлявано заедно от Радослав Цветков - Член на УС и Васил Пеев, в качеството си на упълномощен представител, съгласно пълномощно с рег. №2313/10.06.2014г. на нотариус Марина Ташева, рег. №334 на НК, РС Варна, пълномощник на УС, наричано по-нататък ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

"СПАТО" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район р-н Приморски, ул.Найден Райков №3, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200195100, представлявано от инж. Станислав Стоянов, наричан ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна

Адрес на управление:  
Варна 9009  
район Владислав Варненчик  
Варна Тауърс-Е  
бул. Владислав Варненчик №258  
ЕИК: 104518621





ОБЩИНА ЗАРНА  
РАЙОН „ОДЕСОС“

Рез.№ 170

15.05.2015

ВАРНА

КОМБИНИРАНА СКИЦА


М 1:2000

между ПИ 10135.1506.927 по КК на гр. Варна  
и част от УПИ XV- 840, кв.132 по плана на 7 м.р.  
Имотът е записан на "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  
ВАРНА" ЕАД

АЧДС №3196/31.10.2000 г., издаден от МРРБ -  
Обл. администрация Варна - площ 4459 кв.м. ид.ч.  
АЧДС №3197/31.10.2000 г., издаден от МРРБ -  
Обл. администрация Варна - площ 3835 кв.м. ид.ч.  
АЧДС №3198/31.10.2000 г., издаден от МРРБ -  
Обл. администрация Варна - площ 4775 кв.м. ид.ч.  
Преписка вх. № АУ 045789 ОД /13.05.2015 г.  
Имотът е собствен

Изготвил : Д. Команова

/ Гл. спец. Геодезист /



М 1:2000

"Водоснабдяване и канализация  
Варна" ООД  
СЪГЛАСУВАЛ  
Управител: .....  
Дата: 18.05.2015

Енерго-Про Мрежи АД  
Нанесени подземни ел. кабели  
Срок на валидност 1 година  
Нанесен: .....  
Д-р. Георгиева  
Дата: 5.06.2015

"В и К-Варна" ООД  
ПАСПОРТИЗАЦИЯ нанесен  
СХЕМАТИЧНО "В" и "К" проводите,  
с които разполага  
16.06.2015 Нанесен: Mf

### ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

На основание чл.140, ал. 1, 2 от ЗУТ във връзка с §5, т. 44 е възможно проектиране на ремонт и реконструкция на част от подпорна стена на североизточната граница на УПИ XV-840, кв. 132 по плана на 7 м.р /идентификатор № 10135.1506.927 по КК/, ул. „Девня“ № 2, гр. Варна при спазване на техническите, технологичните, санитарно- хигиенните и противопожарните изисквания.

Да се спазят изискванията на чл. 169, ал. 1 от ЗУТ. На основание чл. 143, ал.1, т.3 от ЗУТ да се представят предварителни договори за присъединяване с експлоатационните дружества.

Да се представят необходимите инвестиционни проекти по чл.144, ал.1 от ЗУТ строителни книжа и документи за разглеждане и одобряване.

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ:

(арх. Ив. Тодорова)

МИ

**ОБЕКТ:** Теренно отводняване и вертикална планировка в УПИ V-840, кв. 132, по плана на 7-ми м.р. (идентично с ПИ 10135.1506.927), ул. Девня №2, гр. Варна

### **ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА**

Настоящия проект е изготвен на основание виза за проектиране, задание на възложителя ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, както и работни проекти по част ВиК, Конструктивна и Геодезия и третира електрозахранването на локална помпена станция за дъждовни води в УПИ V-840, кв. 132, по плана на 7-ми м.р. (идентично с ПИ 10135.1506.927), ул. Девня №2, гр. Варна.

Електрозахранването на новото съоръжение ще става от ГРТ за обекта (и/или друго, посочено от Възложителя), по съгласувано трасе с кабел тип NYU 5x6mm<sup>2</sup> и дължина L=40м\*. В ГРТ ще се монтира нов автоматичен предпазител 10А, трифазен.

В сградата, кабелът ще се изтегли в гофрирана тръба Ф23мм и/или PVC канал, като в извън нея се изтегли в HDPE тръба Ф40мм.

Табло Тпс ще се монтира на фасадата на сградата, като до него ще се монтира и контролер за управление на помпата.

От таблото до оборудването да се изтегли кабел тип NYU 5x2,5mm<sup>2</sup>. Помпата ще се управлява от контролер. Същия ще е комплексна доставка с оборудването. За управлението на помпата ще се монтира един нормално затворен контактор в захранващата верига. Последния ще се управлява от контролера. Схемата на управление на пречиствателното съоръжение следва да се уточни с проектанта по част ВиК и доставчика на оборудването.

При изпълнение на строителните работи да се спазват всички изисквания на Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, Наредба Из-1971 от 29.10.2009г, Правилника по безопасност на труда при експлоатация на ел. уредби и съоръжения – Д-01-008, както и всички техни изменения и допълнения, валидни в момента на изпълнение на обекта.

Възложител:

Съставил:

/инж. Ст. Стоянов/



**ОБЕКТ:** Теренно отводняване и вертикална планировка в УПИ V-840, кв. 132, по плана на 7-ми м.р. (идентично с ПИ 10135.1506.927), ул. Девня №2, гр. Варна

#### СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ

№	Наименование на материалите	Мярка	Количество
1	Табло – доставка /Тпс/	Бр.	1
2	Проводник NYU 5x2.5мм <sup>2</sup>	м	10
3	Проводник NYU 5x16мм <sup>2</sup>	м	40*
4	Заземител 60/60/6,3, L=1.5м	Бр.	1
5	HDPE тръба Ф40мм	м	16
6	Гофрирана тръба Ф23мм или PVC канал	м	25
7	Автоматичен предпазител за ГРТ, 3x10А	Бр.	1
8			
9			
10			

Съставил:.....  
/инж. Ст. Стоянов/