

Техническа спецификация за клечи за снемане на изолация

валидна за :

Електроразпределение Север АД
Варна Тауърс, кула Е
бул. „Владислав Варненчик“ №258
9009 Варна

1. Област на приложение

Настоящата техническа спецификация се отнася за доставка на нови неупотребявани клещи за снемане на изолация - автоматични произведени за нуждите на Електроразпределение Север АД.

2. Изисквания

Клещите са предназначени за експлоатационния персонал на Електроразпределение Север АД при снемане на изолация от кабели и проводници в мрежи ниско напрежение. Да бъдат изработени от полиамид усилен със стъкловлакно или еквивалентни материали. Да са с ергономични дръжки. Да са автоматични с възможност за саморегулиране към диаметъра на проводника.

Изисквания:

- Материал на почистваната изолация: PVC;
- Минимални сечения на проводници: от 0,5 до 4 mm².

3. Обозначение

Клещите трябва да имат трайно и ясно нанесено на подходящо място от външната страна буквеночно-цифрово обозначение, съдържащо: наименование или знак на производителя, идентификационен код на производителя.

4. Документация

Да се представи необходимата техническа документация в съответствие с настоящата техническа спецификация:

- 4.1. Декларация за съответствие на изделието със стандарта на който отговаря;
- 4.2. Описание и технически данни или технически каталог (страница от каталог);
- 4.3. Инструкция за експлоатация и съхранение на изделията;
- 4.4. Сертификат за произход и качество на вложените материали;
- 4.5. Гаранционна карта /когато е приложимо/или декларация с минимален гаранционен срок от 24 месеца.

Всички документи, които са на чужд език, се представят в превод, чието съдържание е изцяло отговорност на Участника.