

Таблица с материали за участие в процедура на „Електроразпределение Север“ АД с предмет: Изкупуване на неупотребявани материали, доставени за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД

Приложение 1

№	Наименование	Марка	Количество	Забелжки
1	КОНЗОЛА ЗА СБС 20КВ ДВЕ ТРОЙКИ /по 2 броя конзоли в комплект/	комплект	144	Не е спазено междуценово на разстояние на U-болт (80 mm вместо 60 mm)
2	МУФА ПРЕХОДНА ТЕРМОСВИВАЕМА 25-70 10 КВ	БР	156	Не
3	КРУ, МОДУЛ ВХОД ИЗХОД ЗА РАЗШИРЕНИЕ ЕЛЕГ	БР	4	Могат да се използват в ЕРПС за подмяна на крайни десни модули
4	ПРЕДПАЗИТЕЛ УТ6 300МА	БР	120	Не
5	ИЗОЛАТОР ПРОХОДЕН ПРЪ 20/630	БР	63	Съндърците за съхранение са в лошо състояние
6	МУФА РЕМОНТНА МАСЛЕН КАБЕЛ 70-120 10 КВ	БР	57	Не
7	ПРЕДПАЗИТЕЛ 20КВ 63А	БР	262	Нарушена транспортна опаковка
8	ПРЕДПАЗИТЕЛ 20КВ 80А	БР	170	Не
9	ТЕЛ ПЛОМБАЖНА 1.3	КТ	502,115	Не
10	СТЪЛБА АЛУМИНИЕВА РАЗТЕГАТЕЛНА 4Х10	БР	66	на част от стълбите е нарушена опаковката
11	ПРОВОДНИК НН УСУКАН АЛ/Р 3Х35+25	М	27789	на част от количествата барабаните са в изключително лошо състояние и е невъзможно да се преместят без пренавиване.
12	МУФА РЕМОНТНА МАСЛЕН КАБЕЛ 70-150 20 КВ	БР	66	Не
13	МУФА РЕМОНТНА МАСЛЕН КАБЕЛ 120-240 20 КВ	БР	51	Не

14	КЛЕМА ОТКЛОН. ЗАЗЕМИТЕЛ А116-150 УИП	БР	3036	Основните количества могат да се приведат към SAP 100766 Клема отклонителна А135-150/А1 35-150 УИП
15	КЛЕМА ЗА ГОЛ ПРОВОД ПРЕКЪСВАЧ 630А, К-Т	БР	120	Не
16	КЛЕМА ЗА ГОЛ ПРОВОД ПРЕКЪСВАЧ 1000А, К-Т	БР	83	Не
17	ГЛАВА ОТКРИТ МОНТАЖ 300-400 20 КВ	БР	65	Не